




UKŁAD TN-C

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<< ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola		Nr rys.: 2	
Inwestor: GMINA JEŻOWE JEŻOWE 136A 37 - 430 Jeżowe	Objekt: OŚWIETLENIE ULICZNE - BUDOWA LINII NAPIĘCIOWYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZE STACJI TRAFI GROBLE I, IV I KRZYWDY I	Podpis: 08/2017	Skala: -
Nazwa rysunku: ROZWIĄZANIE SCHEMAT BUDOWY LINII KABLOWO - NAPIĘCIOWYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO OD SŁUPA NR 26 DO 26/7 ZE STACJI TRAFI GROBLE I		Data: 08/2017	
Projektant: inż. Adam Hara		Podpis: 08/2017	
Sprawdził: mgr inż. Marek Watras		Podpis: 08/2017	




>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<< ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola				
Inwestor:  GMINA JEŻOWE JEŻOWE 136A 37 - 430 Jeżowe		Objekt: OŚWIETLENIE ULICZNE - BUDOWA LINII NAPIOWIETRZNYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZE STACJI TRAFI GROBLE I, IV I KRZYWDY I		
		Adres:  GROBLE gm. Jeżowe dz. nr. 1254/2		
Nazwa rysunku:  ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO, SZAFY OŚWIETLENIOWA PRZY STACJI TRAFI GROBLE I				
PROJEKTANCI		NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA
Projektował:  inż. Adam Hara		230/TBG/94 <small>specj. sieci i inst. elektryczne</small>		08/2017
Sprawdził:  mgr inż. Marek Watras		PDK/0240/POOE/12 <small>specj. sieci i inst. elektryczne</small>		08/2017
				Nr rys.:  3
				Skala:  1:1000


# STACJA TRANSFORMATOROWA GROBLE I

- Typ stacji
- Napięcie znamionowe
- System dodatkowej ochrony od porażeń nN
- Wyprowadzenie obwodów z rozdzielni nN przewodami nieizolowanymi AL

STSa 20/250  
15/0,4 kV  
TN - C



proj. SZAFY OŚWIETLENIA ULICZNEGO  
ZK + ZL  
(zlokalizowana przy stacji trafo)





obud. OZ-1/60  
wym. 600x400x245

ZK-1  
obud. OZ-1/60  
wym. 600x400x245

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<< ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola				
Inwestor:	OŚWIETLENIE ULICZNE - BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZE STACJI TRAFÓ GROBLE I, IV i KRZYWDY I			
Adres:	GROBLE gm. Jeżowe dz. nr: 1254/2			
Nazwa rysunku:	SCHEMAT ZASILANIA I UKŁADU POMIAROWEGO DLA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZE STACJI TRAFÓ GROBLE I			
PROJEKTANCI	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA	Nr rys.: 4
Projektował: inż. Adam Hara	230/TBG/94 specj. sieci i inst. elektryczne		08/2017	Skala:
Sprawdził: mgr inż. Marek Watras	PDK/POOE/0240/12 specj. sieci i inst. elektryczne		08/2017	-

SZAFKA OŚWIETLENIA ULICZNEGO  
obudowa termoutwardzalna typ OZ-W-1/60 + F-1



ZABUDOWA I ELEWACA  
SZAFY OŚWIETLENIOWEJ SO  
PRZY STACJI TRAFU GROBLE I

inż. ADAM HARA  
PROJEKTANT  
Upr. Nr 230/TBG/94  
37-450 Stalowa Wola, ul. Chodkiewicza 7  
tel. kom. 604 095 453  
biuro: ul. Okulickiego 125 p. 105  
tel. 15 842 60 86

Rys. 5