

Jeżowe, 2018.06.22

**ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Jeżowe – reprezentowana przez Wójta Gminy Jeżowe – Marek Stępak

Województwo:	Podkarpackie	Powiat:	niżański
Gmina:	Jeżowe	Kod pocztowy:	37-430
Miejscowość:	Jeżowe	Adres siedziby:	Jeżowe 136 A
Nr domu:	136 A	Nr lokalu:	-
REGON:	830409413	NIP:	602-00-17-490
Nr telefonu:	15 87 94304	Nr faksu:	15 879-43-42
Adres poczty elektronicznej	przetargi@jezowe.pl, sekretariat@jezowe.pl		
Adres strony www.	www.jezowe.pl, BIP - www.jezowe.biuletyn.net		

**ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie wraz z instalacją OZE**

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa IV Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa.

**W związku z zapytaniem dotyczącym SIWZ złożonym przez wykonawcę Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą, wyjaśniamy co następuje:**

**Pytanie 1.** Wniosek z dnia 18.06.2018 r.

wniosek dotyczący :

A. poprawienia dokumentacji, poprzez usunięcie nazw handlowych i znaków towarowych oraz możliwie szerokie opisanie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji urządzeń, by urządzenia te mogły być dostarczone przez różnych producentów.

B. wykreślenie wymogu minimalnej powierzchni zastosowanego pojedynczego modułu membranowego i prędkości cyrkulacji, oraz konieczności zastosowania układu backwash

C. zmianę wymagań SIWZ dot. Referencji, opisanych na str. oczyszczalni membranowej, w taki sposób by umożliwić realizację zadania możliwie szerokiemu gronu doświadczonych wykonawców, poprzez modyfikację wymogu SIWZ określonego w pkt IV 2.3.a)

## **Odpowiedz 1.**

Dokumentacja projektowa dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego, wydajnościowego i użytkowego. Wszelkie zmiany urządzeń powinny uzyskać zgodę jednostki projektowej na dokonanie zmian.

Odnosnie wymaganych referencji Zamawiający wprowadza następującą zmianę do SIWZ o następującym brzmieniu.

a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia tj.: - wykazać się robotami budowlanymi na kwotę min. 5.000.000 zł brutto stanowiące przedmiot Zamówienia tj. co najmniej jedną referencją na wykonanie układu membranowego odpowiadającego technologii opisanej w dokumentacji projektowej ( tj. wykonanie układu membranowego rurowego/tubowego ) nie dopuszcza się stosowania układów pakietowych membranowych zatopionych,

## **Pytanie 2.** Wniosek z dnia 19.06.2018 r.

W związku z ogłoszonym postępowaniem na „Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Jeżowie wraz z instalacją OZE” biorąc pod uwagę stopień zaawansowania technologii membranowej oraz jej wrażliwości na stałe zanieczyszczenia prosimy o doprecyzowanie wymagań stawianych części mechanicznej.

## **Odpowiedz 2.**

Należy przewidzieć i zabudować urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków z 2 stopniowym podczyszczaniem, pierwszy stopień z kratą taśmowo panelową bądź sitem obrotowym o szczelinie max 3mm , piaskownik o sprawności 95% dla ziarna o średnicy powyżej 0,2mm a następnie sito bębnowe o szczelinie max 0,8mm.

Urządzenie powinno być wyposażone w odtłuszczacz umożliwiający ściąganie wyflotowanej zawiesiny z całej szerokości piaskownika (nie tylko z kieszeni równoległej do piaskownika) , a sam piaskownik wyposażony w napowietrzanie którego moc uzależniona od ilości napływającego ścieku.

## **Pytanie 3** Wniosek z dnia 20.06.2018 r.

W związku z postępowaniem pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowie wraz z instalacją OZE” (znak: ZP.271.10.2018) prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający uzna warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeśli – w zakresie membran – Wykonawca wykaże się wykonaniem całej instalacji wraz z układem membranowym o wartości min. 5.000.000 zł brutto wykonanej dla branży wodno-ściekowej lub pokrewnej.

Modyfikacja pierwotnej treści zapisu jest o tyle zasadna, iż takie układy występują nie tylko w branży zbliżonej do Państwa, natomiast znajomość tego konkretnego sektora jest naszym zdaniem dość istotna z punktu widzenia ewentualnych problemów realizacyjnych.

## **Odpowiedz 3.**

Zamawiający wprowadził następującą zmianę i zapis do SIWZ o brzmieniu:

a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia tj.: - wykazać się robotami budowlanymi na kwotę min. 5.000.000 zł brutto stanowiące przedmiot Zamówienia tj. co najmniej jedną referencją na wykonanie układu membranowego odpowiadającego technologii opisanej w dokumentacji projektowej ( tj. wykonanie układu membranowego rurowego/tubowego ) nie dopuszcza się stosowania układów pakietowych membranowych zatopionych,

Zamawiający uzna referencje i doświadczenie jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem całej instalacji wraz z układem membranowym dla branży wodno-ściekowej lub pokrewnej.

#### **Pytanie 4** Wniosek z dnia 20.06.2018 r.

- Wniosek o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 05.07.2018 r.
- Wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej istniejącej oczyszczalni w miejscowości Jeżowe
- Wniosek o zmianę zapisów w SIWZ poprzez zmianę treści zawartej w dziale IV ust. 2 pkt 3 lit.a) na następujący „ - co najmniej jedną referencję na wykonanie oczyszczalni ścieków w technologii układu membranowego na kwotę min. 5.000.000,00 zł. brutto”

#### **Odpowiedz 4**

W związku ze skierowanym wnioskiem w dniu 20.06.2018 r dotyczącym przesunięcia terminu składania ofert do ww. postępowania przetargowego oraz doświadczenia i referencji wyjaśniamy:

Wyrażamy zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do ww. postępowania na dzień **05.07.2018 r.** godz. 10.00. Ogłoszenie ukaze się w BZP oraz na stronie BIP [www.jezowe.biuletyn.net](http://www.jezowe.biuletyn.net)

Zamawiający wprowadzi następującą zmianę i zapis do SIWZ o brzmieniu:

a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia tj.: - wykazać się robotami budowlanymi na kwotę min. 5.000.000 zł brutto stanowiące przedmiot Zamówienia tj. co najmniej jedną referencją na wykonanie układu membranowego odpowiadającego technologii opisanej w dokumentacji projektowej ( tj. wykonanie układu membranowego rurowego/tubowego ) nie dopuszcza się stosowania układów pakietowych membranowych zatopionych,

Wizytację można przeprowadzić codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00. Przed wyjazdem prosimy o telefoniczną informację do pracownika Urzędu Gminy Jeżowe tj. Inspektor ds. ZP - Bujak Kazimierz tel. 509 296 743

Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe

.....  
/ Podpis kierownika jednostki na oryginale /