


Oznaczenie obwodu	Q1_P	H1-H3	OGR	TE/1	TE/2	TSERW/3	TE/4	TE/5	TE/6	TE/7	TE/8	TE/9	TE/10	TE/11	TE/12	TE/13	TE/14
Opis	Zasilanie z UKŁADU POMIAROWEGO	Sygnalizacja napięcia	Ogranicznik przepięć	Oświetlenie parter	Oświetlenie piętro	Oświetlenie AW i EW	Gniazda 230V kotłownia	Gniazda 230V SALA BIBLIOTEKA	Gniazda 230V ARCHIWUM	Gniazda 230V ZAPLECZE SOCIALNE	Gniazda 230V GARAŻ	PLATFORMA NIEPEŁOSPRAWNYCH rez.	Gniazda 230V SALA PIĘTRO	Gniazda 230V pozostałe piętro	jednostki wewnętrzne klimatyzacji parter i piętro	agregat zewnętrzny klimatyzacji	gniazdo 3F kucharki piętro i par
Moc, kW																	
Typ kabla/przewodu	YKYżo			YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo			YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
Przekrój	5x10mm ²			3x1.5mm ²	3x1.5mm ²	3x1.5mm ²	3x2.5mm ²	3x2.5mm ²	3x2.5mm ²	3x2.5mm ²			3x2.5mm ²	3x2.5mm ²	3x2.5mm ²	5x4mm ²	5x4mm ²

ROZDZIELNICA XL3 125, 2 KL. IZOL
IP40 IK 09

[illegible]