


SCHEMAT UKŁADU WODOMIERZOWEGO

UKŁAD WODOMIERZOWY SCHEMAT


RZUT POMIESZCZENIA 1/9



RURA OCHRONNA PVC Ø110 L=1,2m
USZCZELNIONA SILIKONEM LUB PIANKĄ PU

PRZEKRÓJ

Wnęka wodomierza



RURA OCHRONNA PVC Ø 110 L=0,8, L=1,2
USZCZELNIONA SILIKONEM LUB PIANKĄ PU
I RĘKAWEM TERMOKURCZLIWYM

OZN.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŚREDNICA	ILOŚĆ
1	Zawór kulowy do wody PN16	dn32	1
2	Zawór kulowy ze spustem do wody PN16	dn32	1
3	Wodomierz skrzydełkowy JS 2,5 PN16 klasy C	dn25	1
4	Filtr siatkowy do wody połączenie gwintowane typ Honeywell	dn32	1
5	Zawór antyskażeniowy DANFOSS SOCLA EA251 PN16	dn32	1
6	Reduktor ciśnienia wody Honeywell D05F (GDY POTRZEBA)	dn32	-
7	Listwa montażowa wodomierza Hawle nr kat. 2960	dn32	1

FORM ARCHITEKCI
FORMARCHITEKCI Dariusz Gniewek, Miłosz Piatowski s.c.
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4 T: 884 941 222; 601 944 982 M
biuro@formarchitekci.pl

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICE
WIEJSKĄ NA DZIAŁCE NR EWID. 228 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SÓJKOWA, GMINA
JEŻOWE

ADRES: SÓJKOWA 57, 37-430 JEŻOWE
DZIAŁKI: 228

INWESTOR: GMINA JEŻOWE
JEŻOWE 136A
JEŻOWE 37-430

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
GŁÓWNY PROJEKTANT:	MGR INŻ. JERZY GRAD	PDK/0154/OWOS/11	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. DANIEL KRZYSZTOŃ	PDK/IS/0104/09	

FAZA:	NR PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY	065
BRANŻA:	DATA:
SANITARNA	04.2018
TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA:
SCHEMAT UKŁADU WODOMIERZOWEGO	

NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ. NIE NALEŻY SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU! PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
AUTOR PROJEKTU POWINIEN ZOSTAĆ POINFORMOWANY O WSZELICH ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCIACH.
NINIEJSZY RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM I POZOSTAJE WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI FORMARCHITEKCI.
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE!

NR PROJEKTU:	FAZA:	ZAKRES:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	REWIZJA:
065	PW	AB	S	07	00
REWIZJE					
NR	OPIS				DATA