



OZNACZENIA:
⌚ – gniazdo wtyczkowe podwójne p/t, 16A/250V, IP20;
⌚ – gniazdo wtyczkowe p/t z kłapką bryzgoszczelną, 16A/250V, IP44;

- UWAGI:
- Projektowane instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonać przewodami typu YDYpzo 3x2,5mm² układanymi p/t i n/k ponad sufitem podwieszanym.
 - Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości ok. 1m od podłoża. Przy umywalkach gniazda instalować na wysokości ok. 1,2m.
 - Układ pracy TN-S.
 - Prace instalacyjne – monterskie skoordynować z pracami innych branż.

Inwestycja: Budynek świetlicy wiejskiej		Inwestor: Gmina Jeżowe Jeżowe 136A 37-430 Jeżowe	
adres inwestycji: Zalesie, dz. nr ewid. 536	data: grudzień 2016	skala: 1:100	nr rysunku: E5
nazwa rysunku: Instalacja gniazd wtyczkowych – poddasze		uprawnienia: PDK/0079/PWOE/12	podpis: E5
projektant: mgr inż. Dawid Wór	uprawnienia: PDK/0079/PWOE/12		podpis:
sprawdził:	uprawnienia:		podpis: