

ist. AsXSn 4x70  
ist. AsXSn 2x35 (obw. i osw. kier. Pole)  
ze stacji trafo JEZOWE I

ist. 18  
K-10/E10

proj. 18/1  
N-10/E2,5

proj. 18/2  
N-10/E2,5

proj. 18/3  
N-10/E2,5

proj. 18/4  
N-10/E2,5

proj. AsXSn 2x35 l=300m  
linia napowietrzna osw. ulicznego

proj. 18/5  
N-10/E2,5

proj. 18/6  
P-10/E2,5

proj. 18/7  
N-10/E2,5

proj. 18/8  
K-10/E4,3

proj. 1xASA 0,5/5  
R<10Ω

proj. YAKXS 4x35 l=100/128m  
linia kablowa osw. ulicznego

proj. 1xASA 0,5/5  
R<10Ω

proj. AsXSn 2x35 l=80m  
linia napowietrzna osw. ulicznego

proj. 18/9  
K-10/E4,3

proj. 18/10  
P-10/E2,5

proj. 1xASA 0,5/5  
R<10Ω

ist. słup kratowy nr 164  
linii WN 100kV

proj. 1xASA 0,5/5  
R<10Ω

proj. 18/13  
N-10/E2,5

proj. YAKXS 4x35 l=86/114m  
linia kablowa osw. ulicznego

proj. 18/12  
K-10/E4,3

proj. 18/14  
P-10/E2,5

proj. 18/15  
N-10/E2,5

proj. 18/16  
P-10/E2,5

proj. 18/17  
P-10/E2,5

proj. 18/18  
K-10/E4,3

proj. 1xASA 0,5/5  
R<10Ω

- projektowana linia napowietrzno - kablowa oświetlenia ulicznego,  
oprawa oświetleniowa ACRON 100

UKŁAD TN-C

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<  
ul. Chodkiewicza 7 37-450 Siedlona Wola

INWESTOR:  
GMINA JEZOWE  
JEZOWE 136A  
37-430 Jezowe

TEMAT:  
BUDOWA LINII NAPOWIETRZNO - KABLOWEJ  
OSWIETLENIA ULICZNEGO OD STUPA NR 16 DO 18/18  
ZE STUPEM TRAFIDU JEZOWE I

OPRACOWANIE:  
JEZOWE gm. Jezowe

ROZWINIĘTY SCHEMAT BUDOWY LINII NAPOWIETRZNO - KABLOWEJ  
OSWIETLENIA ULICZNEGO OD STUPA NR 18 DO 18/1  
ZE STACJI TRAFIDU JEZOWE I

PROJEKTANT	NR UPRZĄDNIENIA	PODPISE	DATA	WERSJA
mgr inż. Marek Wątr	230/TB5/94	07/2017	07/2017	2
mgr inż. Marek Wątr	POK/0340/POOF/12		07/2017	-