



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10, 841-20-11

URZĄD GMINY W JEZOWEM
WPŁYNĘŁO DNIA:
2019-03-19
L.dz. 2508
Podpis

Nisko, dn. 07.03.2019r.

PSK.453.4.2019

D. Horojalko

**OCENA OBSZAROWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie gminy Jeżowe za rok 2018.**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.), oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1 i ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Jeżowe za 2018r.

Mieszkańcy gminy Jeżowe zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez wodociąg sieciowy zlokalizowany w miejscowości Jeżowe.

Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy Jeżowe jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowie 37-430 Jeżowe, który jest jednocześnie odpowiedzialny za jakość wody produkowanej przez wymieniony wyżej wodociąg.

Wodociąg sieciowy w Jeżowie oparty jest na ujęciach wód podziemnych. Zasilany jest przez trzy studnie wiercone, pracujące naprzemiennie. Stan sanitarno-techniczny wszystkich studni, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody w 2018 roku nie budził zastrzeżeń.

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻBY SANITARNEJ W POLSCE

W tabeli poniżej przedstawiono dane dot. przedmiotowego wodociągu:

Wodociąg	Wielkość produkcji [m ³ /d]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (szacunkowa)	Zaopatrywane miejscowości	Sposób uzdatniania /dezynfekcja	Ocena jakości wody na koniec 2018r.
Jeżowe	784	10047	Jeżowe-Centrum, Jeżowe-Podgórze, Jeżowe – Kameralne, Jeżowe-Zagościnniec, Cholewiana Góra, Pogorzałka, Nowy Nart, Jata, Zalesie, Sójkowa, Groble, Sibigi, Krzywdy	Napowietrzanie, filtracja okresowo dezynfekcja podchlorynem sodu	Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenie wodociągowe znajduje się 8 punktów zgodności wyznaczonych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowie w 2018 r. pobrano z tego obszaru 10 próbek wody do badań. Zakres badań obejmował parametry gr. A (monitoring kontrolny) oraz parametry gr. B (monitoring przeglądowy) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Wewnętrzna kontrola jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągu sieciowego w Jeżowie w 2018 roku prowadzona była przez Gospodarki Komunalnej w Jeżowie zgodnie z zakresem i częstotliwością określonymi w w/w rozporządzeniu oraz sporządzonym na tej podstawie harmonogramem pobierania próbek wody na 2018r., uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nisku.

Według danych PPIS w Nisku pozyskanych od producenta wody, z wody wodociągowej na terenie gminy Jeżowe korzystało w 2018r. 10047 konsumentów, co stanowi 100 % mieszkańców w gminie.

Ponadto w wodzie z przedmiotowego wodociągu przeprowadzony został wstępny monitoring substancji promieniotwórczych, w wyniku którego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane w 2018r., dostarczanej mieszkańcom gminy Jeżowe nie stwierdzono przekroczeń żadnego z badanych parametrów w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻBY SANITARNEJ W POLSCE

w Nisku stwierdza, że w 2018r. roku mieszkańcy gminy Jeżowe korzystający z wody dostarczanej z wodociągu sieciowego w Jeżowie, spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi, tzn. bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Niniejszą obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydał celem poinformowania konsumentów.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nisku
[Signature]
lek. Maria Budkowska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Jeżowe 37-430 Jeżowe 136a
2. A/a

