



OZNACZENIA:

- 1 - gniazdo wtyczkowe 16A/250V 3p,
- 2 - gniazdo wtyczkowe 16A/400V 5p,

Uwagi:

- 1. Szafę SO zabudować w obudowie termoutwardzalnej, lakierowanej odpornej na promieniowanie UV. Daszek skośny.
- 2. Szafę SO umieścić na fundamencie prefabrykowanym.

inwestycja: Boisko sportowe wielofunkcyjne		Inwestor: Gmina Jeżowe 37-430 Jeżowe 136A	
adres inwestycji: Cholewiana Góra, dz. nr 981		data: Grudzień 2016	skala: -
nazwa rysunku: Elewacja i zabudowa szafy oświetleniowej SO			nr rysunku: E3
projektant: mgr inż. Dawid Wór	uprawnienia: PDK/0079/PWOE/12	podpis: _____	
sprawdził: _____	uprawnienia: PDK/0079/PWOE/12	podpis: _____	