



Gmina Jeżowe
37-430 Jeżowe 136A

Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A, NIP 602-00-17-490 tel. 15 8794304, fax. 15 8794342, E-mail: sekretariat@jezowe.pl, jezowe.biuletyn.net

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy:

Nr referencyjny postępowania: ZP.271.03.2020 pn.: „ **Budowa budynku garażowego dla potrzeb OSP Jeżowe** ”

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zamówienie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) poniżej informuję o pytaniach jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz o udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytania 1 do 6

1. W materiałach udostępnionych na stronie zamawiającego brak jest niezbędnej dokumentacji umożliwiającej rzetelną wycenę zadania. Prosimy o udostępnienie:
 - mapy zagospodarowania terenu
 - rysunków z dokumentacją konstrukcyjną
 - rzuty fundamentów i ścian fundamentowych
2. Poz. 4.5 przedmiaru robót – Wykonanie posadzki przemysłowej. Widnieje opis dotyczący zastosowania betonu klasy C30/C37. Natomiast na rysunku A-0 3opis wskazuje na konieczność wykonania posadzki z betonu klasy B 25 (C20/25). Prosimy o jednoznaczne określenie klasy betonu z jakiego ma zostać wykonana posadzka.
3. Poz. 5.3.1 do poz. 5.3.4 Przedmiaru robót – Widnieje opis montażu orynnowania z PVC. Natomiast w opisie technicznym pkt. 4 konstrukcja dachu opis wskazuje na zamontowanie orynnowania stalowego. Prosimy o jednoznaczne określenie materiału z jakiego mają być wykonane orynnowanie.
4. W dokumentacji brak jest informacji dotyczących parametrów okien. Prosimy o podanie
 - współczynnika przenika ciepłą
 - pakietu przeszklenia (dwu/trzy – szybowy)
 - kolorystyki
5. Prosimy o podanie wymaganej kolorystyki płyt warstwowych dachowych i ściennych.
6. Zwracamy się z pytanie czy zamawiający dopuszcza jako powłokę antykorozyjną ocynkowanie konstrukcji stalowej.

Odpowiedzi 1 do 6

1. W załączniku rysunki konstrukcyjne i zagospodarowanie terenu .
2. Beton na posadzkę klasy C30/37
3. Orynnowanie stalowe
4. Okna dwuszybowe U=1,1, kolor czerwony lub szary
5. Ściany RAL 3000+9006, dach RAL 9006 (szczegóły schematu ułożenia kolorów do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa)
6. Dopuszcza się ocynkowanie konstrukcji.