

GMINA JEŻOWE
37-430 Jeżowe 136A
pow. niżański
NIP 602-00-17-490
REGON 830409413

Jeżowe, dnia 02.11.2020 r.

Nr referencyjny postępowania: ZP.271.04.2020

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie.

Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jeżowie.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.
Działanie 4.3 Gospodarka wodnościekowa. Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Ogłoszenie BZP Nr 588264-N-2020 z dnia 22.09.2020

**ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
I ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY**

Zamawiający Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A zawiadamia o wykluczeniu z udziału w postępowaniu Wykonawcę **BUDIMAR Sp z o.o - Lider**
ul. Zbożowa 26a, 20-827 Lublin

TAR-MAX Tomasz Rzucidło - Partner
Strzeszkowice Duże 155, 24-220 Niedrzwica Duża

i uznaniu jego oferty za odrzuconą na podstawie art 24 ust. 1 pkt 12 i 16 oraz art 24 ust.4 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Podstawą wykluczenia jest brak wykazania spełnienia warunków w postępowaniu tj. Załącznik Nr 4A do SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (WIEDZA I DOSWIADCZENIE) Wykonawcy wraz z referencjami lub dowodami określającymi czy ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone dla układu technologicznego wraz z układem automatyki uzdatniania wody o wydajności nie niższej niż 50 m³/h

Zamawiający w ww. postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego zastosował art. 24aa ustawy PZP. W oparciu o zapisy art 24aa ust 1 PZP, Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”). Zamawiający w „SIWZ” określił szczegółowo warunki udziału w postępowaniu, wymagając, że w zakresie posiadanego doświadczenia, wykonawcy przystępujący do przetargu wykażą i przedstawią:

- wykaz wykonanych robót budowlanych **stanowiące przedmiot zamówienia** - Załącznik nr 4A do SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane tj.

- **co najmniej jedną robotę**, która co do zakresu obejmowała przebudowę, rozbudowę, modernizację stacji uzdatniania wody wraz z układem automatyki o wydajności układu technologicznego uzdatniania wody nie niższej niż 50 m³/h

Przedmiotem zamówienia w tym postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez Gminę Jeżowe jest między innymi : „ **przebudowa technologii uzdatniania wody, usprawnienie procesu technologicznego uzdatniania wody, poprzez montaż nowych odżelaziaczy, odmanganiaczy, aeratorów, sprężarki, dozowników, pompy płuczającej, orurowania, armatury odcinającej – regulacyjnej wraz automatyką**” Jak podano na str. 3 „SIWZ”

Wykonawca **BUDIMAR Sp z o.o - Lider**
ul. Zbożowa 26a, 20-827 Lublin

TAR-MAX Tomasz Rzucidło - Partner
Strzeszkowice Duże 155, 24-220 Niedzwica Duża

złożył wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP.

W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust 2 ustawy PZP, wezwał pismem z dnia 09.10.2020 r. Wykonawcę wyżej wymienionego do złożenia między innymi Załącznik nr 4A do SIWZ. Zamawiający w dniu 16.10.2020 r. od Wykonawcy otrzymał wykaz wykonanych robót a w szczególności:

- Załącznik nr 4A do SIWZ

- Referencje Wójta Gminy Niedzwica Duża w ramach zawartej z Gminą Niedzwica Duża w dniu 06.11.2017 roku umowy na wykonanie „ Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Krężnica Jara”

- Protokół odbioru końcowego z dnia 31.07.2019 r. zadania inwestycyjna - remontowego pn. „ Budowa obudowy studni głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Woli Uhruskiej”

Zamawiający po przeanalizowaniu wyżej wymienionych dokumentów stwierdził, że brak jest informacji potwierdzających, że Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę, która co do zakresu obejmowała przebudowę, rozbudowę, modernizację stacji uzdatniania wody wraz z układem automatyki o wydajności **układu technologicznego uzdatniania wody nie niższej niż 50 m³/h**.

Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust.3 w dniu 20.10.2020 r. wezwał Wykonawcę **BUDIMAR Sp z o.o - Lider**, ul. Zbożowa 26a, 20-827 Lublin, **TAR-MAX Tomasz Rzucidło - Partner** Strzeszkowice Duże 155, 24-220 Niedrzwica Duża do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego i wykazania, że Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę, która co do zakresu obejmowała przebudowę, rozbudowę, modernizację stacji uzdatniania wody wraz z układem automatyki o wydajności układu technologicznego uzdatniania wody nie niższej niż 50 m³/h.

Wykonawca **BUDIMAR Sp z o.o - Lider**, ul. Zbożowa 26a, 20-827 Lublin, **TAR-MAX Tomasz Rzucidło - Partner** Strzeszkowice Duże 155, 24-220 Niedrzwica Duża w dniu 23.10.2020 r. przedłożył Zamawiającemu :

Pismo (oświadczenie) z dnia 23.10.2020 r, w którym oświadcza, że przedłożone wcześniej referencje potwierdzające wykonanie robót spełniają warunki określone w „SIWZ” i potwierdzają wykonanie co najmniej jednej roboty, która obejmowała przebudowę, rozbudowę, modernizację stacji uzdatniania wody wraz z układem automatyki o wydajności układu technologicznego uzdatniania wody nie niższej niż 50 m³/h obejmują w obu przypadkach odpowiednio wykonanie robót :

- na rzecz Gminy Wola Uhruska
- na rzecz Gminy Niedrzwica Duża

Zamawiający w celu weryfikacji złożonych przez Wykonawcę **BUDIMAR Sp z o.o - Lider** ul. Zbożowa 26a, 20-827 Lublin, **TAR-MAX Tomasz Rzucidło - Partner** Strzeszkowice Duże 155, 24-220 Niedrzwica Duża złożonych Referencji, Poświadczenia i Protokołu odbioru dokonał analizy dokumentacji budowlanej opublikowanej na stronie BIP Gminy Niedrzwica Duża i Gmina Wola Uhruska i stwierdza:

WOLA UHRUSKA:

Protokół odbioru końcowego z dnia 31.07.2019 r. zadania pn.: Budowa obudowy studni głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Uhruskiej realizowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu wod-kan na terenie gminy Wola Uhruska”

Wykonawca TAR-MAX Tomasz Rzucidło,
Strzeszkowice Duże 155, 24-220 Niedrzwica Duża

- modernizacja polegała jedynie na remoncie zbiorników wyrównawczych i budowie komór zasuw będących integralną częścią tychże zbiorników oraz wykonaniu elementów automatyki tych zbiorników.

Komisja przetargowa stwierdza, że nie modernizowano elementów technologii uzdatniania wody (uzdatniania na filtrach I stopnia odżelazianie, uzdatnianie na filtrach II stopnia odmanganianie wraz z całą automatyką, co jest istotą modernizacji SUW Jeżowe).

Przedmiotowa modernizacja polegała jedynie na zwiększeniu pojemności retencyjnej wody już uzdatnionej, poprzez uruchomienie istniejących zbiorników wyrównawczych i włączenie do istniejącej sieci technologicznej - wodociągowej na terenie stacji SUW.

W związku z powyższym Komisja przetargowa stwierdza, że przy wyżej wymienionej inwestycji nie było modernizacji technologii uzdatniania wody.

Załącznik Nr 1 do protokołu.

Opis techniczny na str. 4 i 5 „PB-W rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Wola Uhruska, gmina Wola Uhruska”

KREŻNICA JARA:

Referencje z dnia 16.08.2018 r. wydane przez Wójta Gminy Niedzwica Duża w ramach zawartej umowy na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Krężnica Jara.”

Wykonawca TAR-MAX Tomasz Rzucidło ,
Strzeszkowice Duże 155, 24-220 Niedzwica Duża

- modernizacja polegała jedynie na remoncie / wymianie odżelaziaczy wraz z automatyką w ilości 3szt. Jest to I stopień uzdatniania, podczas gdy modernizacja SUW Jeżowe obejmują dwa stopnie uzdatniania;

Komisja przetargowa stwierdza, że w dokumentacji budowy potwierdza się, że modernizacja obejmowała zwiększenie przepustowości wyliczone w bilansie tabelarycznie na poziomie $Q_{maxh}=38,09$ m³/h

Pozwolenie wodnoprawne (Decyzja Nr OŚR.6341.138.2016.MW3 Starostwa Pow. w Lublinie) dopuszcza pracę modernizowanej Stacji w ilości nieprzekraczającej $Q_{maxh}= 48$ m³/h

Komisja przetargowa stwierdza, że w wyżej wymienionym zadaniu inwestycyjnym Wykonawca nie powinien deklarować, że inwestycja była wykonywana na przepustowość nie mniejszą niż 50m³/h

Załącznik Nr 2 do protokołu.

- Wydane pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych. Decyzja Nr OŚR.

6341.138.2016.MW3 z dnia 5 stycznia 2017 r. Starostwa Pow. w Lublinie.

- Opis techniczny zadania.

Mając powyższe na uwadze Wykonawca **BUDIMAR Sp z o.o - Lider** , ul. Zbożowa 26a, 20-827 Lublin, **TAR-MAX Tomasz Rzucidło - Partner**, Strzeszkowice Duże 155, 24-220 Niedzwica Duża nie wykazał wymaganej co najmniej jednej roboty budowlanej na potwierdzenie spełnienia posiadania doświadczenia zgodnie Działem IV pkt 2. 3) „SIWZ” a jednocześnie przedstawił nierzetelne Oświadczenie - pismo z dnia 23.10.2020 r. w którym oświadcza, że na rzecz Gminy Niedzwica Duża wykonał modernizację stacji uzdatniania wody wraz z układem automatyki o wydajności układu technologicznego uzdatniania wody nie niższej niż 50 m³/h.

Z dokumentacji budowlanej i wydanej Decyzji wodnoprawnej wynika, że modernizacja obejmowała zwiększenie przepustowości wyliczone w bilansie na poziomie $Q_{maxh}=38,09 \text{ m}^3/\text{h}$ a pozwolenie na pobór wód z podziemnego ujęcia dopuszcza pracę modernizowanej Stacji w ilości nieprzekraczającej $Q_{maxh}= 48 \text{ m}^3/\text{h}$

Wobec powyższego Komisja przetargowa oceniając powyższą ofertę ustaliła brak wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust 4 ustawy PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - dział VI "Środki ochrony prawnej" od art. 179 do art. 198.

WOJCI
GMINA JEŻOWE
Marek Stępak

.....
/ Podpis kierownika jednostki /

