

Leżajsk dnia 23-03-2017 r.
RE07/RM/ 10/ *1513/192* /2017

Inwestor:
Gmina Jeżowe
Jeżowe 136 A
37-430 Jeżowe
Adres do korespondencji:
„SP-GEO” Paulina Pawlak
ul. Piłsudskiego 52A
37-220 Kańczuga

WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI

Odpowiadając na wniosek z dnia 16-03-2017 znak P/2017/3/314 określa się następujące warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych będących własnością PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z budową drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Centrum I, II” w miejscowości Jeżowe, gmina Jeżowe.

1. Miejsce występującej kolizji: Jeżowe działka nr 1542/2, 1544.
2. Sieci wchodzące w kolizję z projektowaną budową, będąca własnością Spółki:
Słup nr 18 sieci nN Jeżowe XII typu RNR-12 wraz z przewodami, przyłączami i oświetleniem drogowym, dwie linie kablowe nN YAKY 4x240 relacji stacja transformatorowa Jeżowe XII – Szkoła.
Stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do zasilania odbiorcy zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy.
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych w punkcie 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń.
4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji należy:
kolidujący słup nr 18 sieci nN Jeżowe XII przebudować poza teren planowanej inwestycji, istniejące linie kablowe nN zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi Ø 110 przy skrzyżowaniach z projektowaną drogą i infrastrukturą techniczną,

- Niniejsze Warunki Usunięcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac budowlano-montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie porozumienia/umowy pomiędzy Stronami.

Odział Rzeszów
Sejcion Energetyczny Łeżajsk
Z-ca Dyrektora . . .
Jan Izzirowski
Zatwierdził