




x01 - y02
670x297mm

SCHEMAT ZASILANIA – TABLICA TE



Oznaczenie obwodu	Q1_P	H1-H3	OGR	TEB/1	TEB/2	TEB/3	TEB/4	TEB/5	TEB/6	TEB/7	TEB/8
Opis	Zasilanie z UKŁADU POMIAROWEGO	Signalizacja napięcia	Ogranicznik przepięć	Oświetlenie bar	Oświetlenie AW i EW	rez	Gniazda 230V WC	system przyzwoyowy WC niepełnospranych	Gniazda 230V ZAPLECZE SOCJALNE	Gniazda 230V lada	Gniazda 230V sala baru
Moc, kW											
Typ kabla/przewodu	YKYżo			YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
Przekrój	5x4mm²			3x1,5mm²	3x1,5mm²	3x1,5mm²	3x2,5mm²	3x1,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²



FORM ARCHITEKCI
FORMARCHITEKCI Dariusz Gniewek, Miłosz Piatowski s.c.
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4 T: 884 941 222; 601 944 982 M
biuro@formarchitekci.pl

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚMIEŁUCĘ
WIEJSKĄ NA DZIAŁCE NR EWID. 228 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SÓJKOWA, GMINA JEŻOWE

ADRES: SÓJKOWA 57, 37-430 JEŻOWE
DZIAŁKA: 228
INWESTOR: GMINA JEŻOWE
JEŻOWE 136A
JEŻOWE 37-430

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. GRZEGORZ OSIOR	LUB/0129/POOE/04	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ANDRZEJ MAMCZUR	E-53/91	
	--	--	
	--	--	

FAZA:	NR PROJEKTU:
PROJEKT WYKONACZY	065
BRANŻA:	DATA:
ELEKTRYCZNA	04.2018
TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA:
SCHEMAT ZASILANIA – TABLICA TE BARU	

NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ W ODNIENIENIU DO POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ. NIE NALEŻY SKALAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU! PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
AUTOR PROJEKTU POWINIEN ZOSTAĆ POWIADOMIONY O WSELECH ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCIACH.
NINIEJSZY RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM I POZOSTAŁE WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI FORMARCHITEKCI. DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRÓCENIACH KOPLOWANIE I ROZPOWISZCZANIE BEZ ZGODY JEJOSWI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE !

NR PROJEKTU:	FAZA:	ZAKRES:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:	REWIZJA:
065	PW	AB	E	02	00
R E W I Z J E					

NR	OPIS	DATA

