



# PROFILE PODŁUŻNE

skala 1:100/100

- Uwaga:
- Zastosować rury osłonowe na gazociągach z PE klasy PE100 SDR 17,6
  - Centryczne położenie rury przewodowej w rurze osłonowej zapewnić poprzez zastosowanie elementów dystansowych np. płozy Integra montowanych na rurze przewodowej w odległościach między płozami max. co 1,5m oraz montując w odległości 0,15m od początku i końca rury osłonowej podwójny rząd płóz zgodnie z wytycznymi producenta.

Nad gazociągiem ułożyć taśmę lokalizacyjną oraz taśmę ostrzegawczą.

Oznakowanie gazociągu wykonać zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-1001:2011 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne. ST-IGG-1002:2011 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania. ST-IGG-1003:2011 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania. ST-IGG-1004:2011 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Montaż rur osłonowych wykonać zgodnie z wymogami PSG Sp. z o.o Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu i rysunkiem szczegółowym montażu rur osłonowych na gazociągach.

## Uwaga:

- Montaż rur osłonowych wykonać zgodnie z wymogami PSG Sp. z o.o Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu i rysunkiem szczegółowym montażu rur osłonowych na gazociągach

NAZWA ZADANIA: Budowa drogi gminnej publicznej "Jeżowe Zagościniec" w miejscowości Jeżowe, gmina Jeżowe			
NAZWA INWESTORA: Gmina Jeżowe 37-430 Jeżowe 136A			
WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: Biuro Usług Inżynierskich SP-GEO Paulina Pawlak ul. Piłsudskiego 52A, 37-220 Kańczuga			
ETAP PROJEKT BUDOWLANY			
TYTUŁ RYSUNKU PROFILE PODŁUŻNE - PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ			
LOKALIZACJA JEŻOWE - ZAGOŚCINIEC			
NAZWIŚKO I IMIĘ		SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI
mgr inż. Bogdan Jucha		wod.-kan.-gaz	UAN/III/7342/113/98
mgr inż. Krzysztof Nicpoń		wod.-kan.-gaz	PDK/0174/PWOS/05
DATA 10.2016r.		SKALA 1:100/1000	RYS. NR: 3