



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Tarnowie  
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

**Zakład w Sandomierzu**

ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz  
tel. 15 833 61 20, faks 15 833 61 25  
zaklad.sandomierz@tarnow.psgaz.pl

**Gmina Jeżowe**

Jeżowe 136a  
37-430 Jeżowe

Wasz znak:

Sandomierz, 08.12.2015

Nasz znak: PSG6VIII/ZTI/18W/371116/15 –  
114/1/15

Dot.: warunków technicznych zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej w miejscowości Jeżowe.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.11.2015 w sprawie wydania warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w związku z realizacją inwestycji „Budowa drogi gminnej publicznej Jeżowe – Zagoścień”, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu informuje:

1. Prace ziemne w strefie sieci gazowych należy wykonać z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640).
2. W skrzyżowaniu z projektowaną drogą oraz rowami odwadniającymi sieć gazową należy zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową oraz zachować odległość pionową min. 1,0m pomiędzy zewnętrzną ścianką rury osłonowej na gazociągu a nawierzchnią projektowanej jezdni oraz 0,5m do dna projektowanego rowu.
3. W przypadku braku możliwości spełnienia w/w warunku odcinki sieci gazowej należy przebudować w sposób zapewniający wymaganą głębokość posadowienia. Do przebudowy sieci gazowej należy wykorzystać rury polietylenowe szeregu SDR11 dn75.
4. Projekt przebudowy/zabezpieczenia sieci gazowej podlega uzgodnieniu branżowemu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Zakładzie w Sandomierzu.
5. Należy odtworzyć istniejące znakowanie sieci gazowej w strefie prac w sposób niekolidujący z planowaną inwestycją.
6. Prace ziemne w strefie istniejącego gazociągu należy prowadzić ręcznie pod nadzorem uprawnionych pracowników Rejonu Dystrybucji Gazu w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 34a, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 842 08 90. Wykonawca winien informować Zakład w Sandomierzu o szczegółowych terminach prowadzenia prac w rejonie gazociągu oraz zlecić prowadzenie nadzoru nad pracami w strefie gazociągu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania Systemu gazowego & 17pkt.6 Zakład pobierze opłatę z tytułu prowadzenia w/w czynności na podstawie uzgodnionego przez Wykonawcę i RDG w Stalowej Woli protokołu zawierającego zakres wykonanych prac. Podstawą do naliczenia opłat jest obowiązujący cennik w Zakładzie w Sandomierzu.

7. Wszelkie koszty związane z w/w inwestycją w całości ponosi inwestor.
8. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Zakład w Sandomierzu, ul. K. K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz.
9. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy powiadomić RDG w Stalowej Woli tel. 15 842 08 90 lub 992. Ponadto informujemy, że w przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca zostanie obciążony rachunkiem uwzględniającym wszelkie poniesione przez Zakład w Sandomierzu koszty oraz utracone korzyści. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej staranności i ostrożności przy wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociągu.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU  
dł. Technicznych

Wojciech Siatrak

Otrzymują:  
1x Adresat  
1x ZTI a/a