

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Tarnowie  
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

**Zakład w Sandomierzu**

ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz  
tel. 15 833 61 20, faks 15 833 61 25  
zaklad.sandomierz@tarnow.psgaz.pl

**Gmina Jeżowe**

Jeżowe 136 a  
37-430 Jeżowe

Wasz znak:

Sandomierz, 09.08.2016

Nasz znak: PSG6VIII/ZTI/18U/431670/16 –  
648/1/16

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy/zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowniczej w m. Jeżowe, w związku z budową drogi gminnej publicznej „Jeżowe Zagościniec” w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe.

Szanowni Państwo,

Uzgodnienie w zakresie lokalizacji:

- sieci gazowej,

Wymienioną w nagłówku dokumentację projektową Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu uzgadnia zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy znak PSG6VIII/ZTI/18W/371116/15-114/1/15 z dnia 08.12.2015 r. na warunkach:

1. Usytuowanie przewodów gazociągowych w terenie względem projektowanego i istniejącego uzbrojenia terenu wino odpowiadać warunkom technicznym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640).
2. Znakowanie gazociągu wykonać zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001 do ST-IGG-1004.
3. Połączenia PE/stal oraz stalowe elementy do włączeń i przyłączeń należy wykonać zgodnie z ST-IGG-1101.
4. Sieć gazową należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi:
  - o Warunki techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu” – wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 27/2013 Dyrektora PSG Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie z dnia 4 września 2013 roku.
  - o Warunki techniczne wykonania gazociągów i urządzeń gazowniczych stalowych o MOP ≤ 0,5MPa – prace spawalnicze. Prace spawalnicze /MTWiO/ – wprowadzone do stosowania Zarządzeniem Prezesa Spółki nr 32/2007 r z dnia 20.12.2007.
5. Przed wykonaniem prac montażowych wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia w Zakładzie w Sandomierzu:
  - technologii wykonania połączeń spawanych /WPS/
  - technologii wykonania połączeń zgrzewanych /uzgodnienie karty technologicznej wykonywania gazociągów z PE/

- technologii wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego odcinków stalowych
6. Wszelkie materiały użyte do budowy gazociągu winny posiadać atesty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności wymagane Ustawą Prawo Budowlane.
  7. Włączenie do czynnej sieci gazowej, przebudowanych odcinków, ze względu na gazoniebezpieczny charakter prac dokona Zakład w Sandomierzu na zlecenie i koszt Inwestora.
  8. Wszelkie koszty związane z przebudową sieci gazowej w całości ponosi Inwestor.


**Przebudowa sieci gazowej może zostać zrealizowana po zawarciu umowy/porozumienia pomiędzy inwestorem a Zakładem w Sandomierzu, która regulować będzie obowiązki stron.**

Termin ważności uzgodnienia 24 miesiące od daty uzgodnienia.

Z poważaniem



DYREKTOR ZAKŁADU  
Zbigniew Róg



Otrzymują:  
1 x adresat  
1 x ZTI a/a