

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle  
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  
tel. 13 443 72 00, faks 13 446 32 46

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów  
tel. 17 865 91 49  
sekretariat.jaslo@psgaz.pl

**Biuro Usług Inżynierskich "SP-GEO"**  
**Paulina Pawlak**  
ul. Piłsudskiego 52A  
37-220 Kańczuga

Wasz znak: SP/11/02-2018/Kce  
Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.763B.104.18

Rzeszów, 10.08.2018

Dot.: **uzgodnienia projektu budowlanego zabezpieczenia czynnej sieci gazowej dwudzielną rurą osłonową w związku z projektowaną budową dróg gminnych publicznych „Jeżowe-Centrum I, II” w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe.**

W nawiązaniu do wniosku w sprawie jak w nagłówku, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle **uzgadnia** przedmiotowy projekt z następującymi uwagami:

1. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowej powinny być prowadzone w sposób podany w §144 i w §145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 401). Rozpoczęcie tych robót może nastąpić w obecności przedstawicieli Gazowni w Stalowej Woli (ul. 1-go Sierpnia 30, 37-450 Stalowa Wola), którą należy o tym powiadomić pisemnie z min. 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
2. Rozpoczęcie prac montażowych rury osłonowej na gazociągu zgłosi wykonawca w Gazowni w Stalowej Woli przedstawiając następujące dokumenty:
  - zgłoszenie rozpoczęcia robót,
  - uprawnienia kierownika budowy,
  - certyfikaty na zastosowane materiały do budowy, dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
3. Prace ziemne w strefie ochronnej gazociągu wykonywać ręcznie i pod nadzorem Gazowni. Nadzór nad robotami będzie odbywał się odpłatnie na zlecenie Inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowej.
4. Skrzyżowania projektowanego uzbrojenia podziemnego z istniejącą siecią gazową podlegają przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownię w Stalowej Woli. Z odbioru powyższych skrzyżowań należy sporządzić protokoły.


5. W przypadku konieczności odnowienia izolacji na gazociągu, należy istniejącą izolację usunąć a następnie wykonać nowe zabezpieczenie antykorozyjne gazociągu w klasie izolacji B30 spełniającej wymagania normy PN-EN 12068.
6. Zakończenie prac związanych z zabezpieczeniem gazociągu zgłosi kierownik budowy w Gazowni w Stalowej Woli przedstawiając następujące dokumenty:
  - oświadczenie o wykonaniu pełnego zakresu robót zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami,
  - komplet dokumentów niezbędnych do odbioru.
7. Za ewentualne uszkodzenia gazociągu na skutek prowadzonych robót odpowiada Inwestor. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń OZG w Jaśle wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora.
8. W przypadku konieczności niwelacji terenu nad istniejącymi gazociągami lub/oraz brakiem możliwości spełnienia wytycznych określonych w warunkach technicznych znak: PSG6VIII/ZTI/18W/371101/15 – 113/1/15 z dnia 08.12.2015 r., lub gdy podczas prac związanych z przedmiotową inwestycją zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociągu niezgodne z przedstawionymi materiałami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach OZG w Jaśle, po uprzednim wystąpieniu z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przebudowy istniejącej sieci gazowej.
9. Całość robót związanych z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
10. W ślad za niniejszym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującym w PSG sp. z o.o. cennikiem usług pozataryfowych.

Projekt opracowany na podstawie warunków zabezpieczenia sieci gazowej:  
PSG6VIII/ZTI/18W/371101/15 – 113/1/15 z dnia 08.12.2015 r.

Protokół Narady Koordynacyjnej Nr G.6630.150.2016 z dnia 06.04.2017 r.

- **sieć gazowa**  
nie dotyczy
- **rury osłonowe**  
rura dwudzielna DN 150 – 1 szt.      L = 13,5 mb

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
  
Tomasz Wieszczek

Otrzymują:

1. Adresat + 1 egz. PB
2. Gazownia w Stalowej Woli
3. ZMSZ a/a + 1 egz. PB

DS/5046/005000180006590

Obowiązek informacyjny RODO:

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa.  
Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”